

Die Kontrollperioden für periodische Kontrollen von Objekten richtet sich je nach Gebäudeart sowie der elektrischen Einrichtungen gemäss (NIV Art. 32 Abs. 4)

Standorte, Anlagen, Art	Kontrollperiode in Jahren			
	1Jahr	5Jahre	10Jahre	20Jahre
Bundesanlagen				
Rohrleitungsanlagen unter Bundesaufsicht	A			
Tankanlagen	A			
Militäranlagen				
Klassifizierte unterirdische Munitionslager	A			
Klassifizierte unterirdische Tanklager	A			
Zeughäuser			B	
Kasernen		B		
Zivilschutzanlagen mit EEA oder NEMP Schutz			A	
Zivilschutzanlagen			B	
Nationalstrassen Kat 1 und 2		A		
Eingeschränkte Bewilligungen				
Betriebselektrikerbewilligung	A			
Installationen an besonderen Anlagen		A		
Anschlussbewilligung		A		
Bahnen				
Aussen-Gleisanlagen, Tunnel, Werkstätten und Waschanlagen		A		
Alle übrigen			A	
Schiffe				
Sport- und Vergnügungsboote			B	
Schiffe für gewerbliche Personen- / Warentransporte			A	
Campingplätze und Bootsanlegestellen		B		
med. genutzte Räume				
Kat. 1			B	
Kat. 2		B		
Kat. 3 & 4	A			
Baustellen und Märkte	B			
Gewerberäume				
Betriebsräume Industrie und Grossgewerbe		B		
Korrosive Räume		B		
Labor und Prüffelder		B		
Feuergefährliche gewerbliche Räume			B	
Nasse gewerblich genutzte Räume			B	
HS-Anlagen aus Niederspannung gespeisen			A	
Tankstellen und Autoreparaturwerkstätten		B		
andere Reparaturwerkstätten			B	
Werkstätten			B	
Ex-Zonen				
Gas Ex Zone 0 & 1	A			

Gas Ex Zone 2		B		
Staub Ex Zone 20 & 21	A			
Staub Ex Zone 22		B		
Landwirtschaft				
Wohngebäude				B
Stall und Scheune			B	
Bauten mit Personenansammlung				
Kino, Theater, Dancing, Alters- und Kinderheime		B		
Schulhäuser und Hochschulen		B		
Kindergarten		B		
Warenhäuser		B		
Restaurant und Hotel		B		
Messehallen		B		
Gefängnisse		B		
Laden, Kiosk			B	
Museen			B	
Kirchen			B	
Büro, Banken, Versicherungen			B	
öffentliche Parkhäuser			B	
Diverse Anlagen				
Sprengstoff und Pyrotechnische Räume mit Fabrikation oder Lagerung	A			
Bergwerke	A			
Inselnetze EEA			B	
Kläranlagen		B		
Hallen- und Freibäder		B		
Untertagbauten und Tunnel		B		
Natel-Antennen (ausser auf HS-Masten)			B	
Wohnungsbauten				B

A = Kontrolle durch akkreditierte Inspektionsstelle gemäss NIV 2002 Art. 32

B = Kontrolle durch unabhängiges Kontrollorgan welches nicht an der Planung oder Erstellung und Instandhaltung beteiligt war.
Kontrollbewilligung gemäss NIV 2002 Art. 32 erforderlich
